

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-BY.AB24.B.04704

Серия RU № 0477513

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ». Место нахождения: 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Можайское Шоссе, дом 29. Фактический адрес: 121359, Российская Федерация, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Российская Федерация, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: 8 (495) 989-12-49, Факс: 8 (495) 741-59-32, адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24, выдан 17.06.2016 года ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ»

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Беларускабель»
Учётный номер плательщика: 400083186.
Место нахождения: Республика Беларусь, 247760, Гомельская область, город Мозырь, улица Октябрьская, дом 14.
Место осуществления деятельности: Республика Беларусь, 247760, Гомельская область, город Мозырь, улица Октябрьская, дом 14. Телефон: +375236323229, Факс: +375236323229. Адрес электронной почты: vc@belaruskabel.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество «Беларускабель»
Место нахождения: Республика Беларусь, 247760, Гомельская область, город Мозырь, улица Октябрьская, дом 14.
Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 247760, Гомельская область, город Мозырь, улица Октябрьская, дом 14.

ПРОДУКЦИЯ

Кабель силовой огнестойкий с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, марок ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, на номинальное переменное напряжение 0,6 и 1 кВ с числом жил 1-5, номинальным сечением 1,5 – 50 мм². Серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ ВУ 400083186.136-2012 «Кабели силовые огнестойкие»

КОД ТН ВЭД ТС 8544499900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
оборудования"

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 135НВО-12/2016, 136НВО-12/2016 от 23.12.2016 ИЦ ООО "Стандарт-Групп", регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НВ01. Протокола испытаний № ПИПБ0612/12-2016 от 13.12.2016 ИЛ ООО "ПожСтандарт", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН37. Акта о результатах анализа состояния производства № 4711 от 17.11.2016 органа по сертификации ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», регистрационный № RA.RU.11AB24, выдан 17.06.2016.
схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.


СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.12.2016 ПО 22.12.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Л.В. Козийчук
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

В.Г. Блохин
(инициалы, фамилия)

