



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-BY.AЛ16.B.08276

Серия RU № 0345091

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гарант Плюс".
Юридический адрес: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3, Фактический адрес: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, строение 3. Телефон/Факс: +74955328608. Адрес электронной почты: garantplus-os@inbox.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11АЛ16, выдан 05.02.2013 года, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Беларускабель". (Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 400083186), Адрес: 247760, Гомельская область, город Мозырь, улица Октябрьская, дом 14, Республика Беларусь. Телефон: +375236323229, Факс: +375236323229, E-mail: vc@belaruskabel.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Беларускабель". (Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации № 400083186), Адрес: 247760, Гомельская область, город Мозырь, улица Октябрьская, дом 14, Республика Беларусь. Фактический адрес: 247760, Гомельская область, город Мозырь, улица Октябрьская, дом 14, Республика Беларусь

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ, марок ВВГ, ВВГЭ, АВВГ, АВВГЭ, ВБШв, АВБШв, с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением 1,5-50 кв. мм, выпускаемые по ГОСТ 31996-2012. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 165/Н-28.12/15 от 28.12.2015 года, 166/Н-28.12/15 от 28.12.2015 года, 167/Н-28.12/15 от 28.12.2015 года, 168/Н-28.12/15 от 28.12.2015 года, 169/Н-28.12/15 от 28.12.2015 года, 170/Н-28.12/15 от 28.12.2015 года, Испытательная лаборатория "ЛСМ" Общество с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг". Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21АВ61 действителен до 02.06.2016 года. Акта анализа состояния производства № 6116/2015 от 18.12.2015 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции согласно руководству по эксплуатации, срок службы для кабелей с внешним экраном 15 лет, для остальных кабелей 25 лет. За маркой кабеля через дефис добавляют букву «Т»-тропическое исполнение, «П»-плоское исполнение, за цифрами обозначающими номинальное сечение жил, добавляют буквы "ок"- однопроволочная токопроводящая жила и "мк"- многопроволочная токопроводящая жила

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.12.2015 ПО 28.12.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

А.С. Часовских
(подпись)

А.С. Часовских
(инициалы, фамилия)

С.Б. Гусев
(подпись)

С.Б. Гусев
(инициалы, фамилия)