

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-VY.AB24.B.01830

Серия RU № 0240442

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Юридический адрес: 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Фактический адрес: 121359, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1. Телефон (495) 741-59-32, (499) 726-30-02, факс (499) 726-30-01, адрес электронной почты info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB24 выдан 25.04.2013 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ "РОСАККРЕДИТАЦИЯ".

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Беларускабель». Место нахождения и фактический адрес: 247760, Гомельская область, город Мозырь, улица Октябрьская, дом 14, Республика Беларусь. Телефон + 375 236 32 32 29, факс + 375 236 32 32 29, адрес электронной почты vc@belaruskabel.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Беларускабель». Место нахождения: 247760, Гомельская область, город Мозырь, улица Октябрьская, дом 14, Республика Беларусь. Фактический адрес: 247760, Гомельская область, город Мозырь, улица Октябрьская, дом 14, Республика Беларусь.

ПРОДУКЦИЯ Кабели контроля и передачи данных, марок согласно приложению на 1 листе (бланк № 0174518), с числом пар жил от 1 до 24, количеством жил от 2 до 37, номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, номинальным переменным напряжением до 500 В включительно. Класс токопроводящей жилы из медных проволок -5, из медных луженых - 4. Допускается изготовление кабелей с другим классом жилы.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ ВУ 400083186.077-2006 «Кабели контроля и передачи данных». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 20ТС-07/2013, 21ТС-07/2013, 22ТС-07/2013, 23ТС-07/2013 от 16.07.2013 г., №№ 43ТС-10/2013, 44ТС-10/2013, 45ТС-10/2013, 46ТС-10/2013 от 16.10.2013 г., №№ 43ТС-12/2014, 43ТС/1-12/2014 от 17.10.2014 ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21AB76 от 07.02.2013 до 28.10.2016, адрес: 302020, РФ, Орловская область, г. Орел, Наугорское ш., д. 5. Сертификатов соответствия требованиям Пожарной Безопасности №№ С-VY.ПБ57.В.01528, С-VY.ПБ57.В.01529 от 28.01.2013 г. до 27.01.2016 г. до 27.01.2016г., выданных ОС ООО "ПожСтандарт", рег. №ТРПБ.RU.ПБ57, адрес: 121433, г. Москва, ул. Минская, 22. Акта о результатах анализа состояния производства № 1241 от 20.06.2014 органа по сертификации ООО «Сертификация продукции «Стандарт-Тест», регистрационный № РОСС RU.0001.11AB24 до 20.05.2016, 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка единым знаком обращения на рынке. Изображение и размеры в соответствии с Положением о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011г. №711. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

СРОК СООТВЕТСТВИЯ 18.12.2014 ПО 17.12.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Л.В. Козийчук
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В.Г. Блохин
(инициалы, фамилия)

